Draufsicht M. = 1:50
WL-West



Draufsicht M. = 1:50
WL-Ost



Schnitt A-A M. = 1:50



Schnitt C-C M. = 1:50



Ansicht M. = 1:50
WL-West



Ansicht M. = 1:50
WL-Ost



Schnitt B-B M. = 1:50



Detail "A" M.=1:10
Schweißverbindung B500B Ø16



Detail "B" M.=1:10
Schweißverbindung Banderder / Ø16



Detail "C" M.=1:10
Verbindung getrennter Bauteile

Detail "D" M.=1:10
Verbindung zur inneren Erdung



Stückliste Erdung

Nr.	Stck.	Bezeichnung/Bauteile	Bild
1	24	Erdungsbrücke FDB - 16 Bauart 1 Ebs 15.03.19 Typ WEB 12 Weitkowitz	Erdungsplatte DB 16 — Anschweißlasche 30x4x100 — L= 500 mm — Kupferkabel NYY-O 1x70mm²
2	4	Erdungsbrücke FDB - 16 Bauart 1 Ebs 15.03.19 Typ WEB 12 Weitkowitz	Erdungsplatte DB 16 — Anschweißlasche 30x4x100 — L= 1000 mm — Kupferkabel NYY-O 1x70mm²
3	8	Erdungsverbinder Ebs. 15.03.17	Preßkabelschuh — Preßkabelschuh — L= 1000 mm
4	4	Erdungsverbinder Ebs. 15.03.17	Preßkabelschuh — Preßkabelschuh — L= 1500 mm
5	4	Anschluß an nichtisolierte Schiene: Erdungsverbinder * Ebs 15.03.17-3 bis 9	Preßkabelschuh — Preßkabelschuh — L= 4000 mm — Stahlkabel 150mm²

* Verlegen in Leerrohr Ø 50 mit Ziehdraht und glatter Innenfläche

Nr.	Stck.	Bezeichnung/Bauteile	Bild
1	8	Erdungseisen aus B500B Ø16	l=3,05m 3050
2	4		l=3,6m 3600
3	2		l=3,7m 3700
4	1		l=6,4m 6400
5	1		l=4,2m 4200
6	2		l=3,0m 3000
7	2		l=3,4m 3400
8	2	Ringerder 50x4mm Werkstoff 1.4.571 NIRO V4A	l=16,4m 4,50 / 3,70 / 3,70 / 4,50
9	1	Ringerder 50x4mm Werkstoff 1.4.571 NIRO V4A	l=17,4m 4,50 / 4,20 / 4,20 / 4,50
10	1	Ringerder 50x4mm Werkstoff 1.4.571 NIRO V4A	l=21,8m 4,50 / 6,40 / 6,40 / 4,50

Bemerkungen

Vor Anschluß der Bahnerdung sind die Anschlußpunkte der Gleiserden an der Schiene mit der Fachlinie LST und dem Anlagenverantwortlichen (1 Bezirksleiter Oberleitung) festzulegen.

Die Bahnerdung ist von einer durch die DB AG zugelassenen Oberleitungsfirma auszuführen.

Die in Beton zu vergießenden Teile der Erdungsanlagen sind vor dem Betonieren durch einen anerkannten Gutachter/Prüfer für Fahrleitungsanlagen (Oberleitungs- und Stromschienenanlagen) einschließlich Rückstromführung und Bahnerdung zu prüfen. Über diese Prüfung ist eine Abnahmeniederschrift zu fertigen.
Der Gutachter/Prüfer kann Hilfskraft gemäß den Festlegungen in der Prüf-STE und entsprechender Beachtung der DIN VDE 0105-100 und der DIN VDE 1000-10 beschäftigen. Die Hilfskraft muss zur Prüfung der inneren Bahnerdung von Stahlbetonbauwerken befähigt sein. Dazu müssen die Voraussetzungen gemäß Ril 046.2749 – Funktionsausbildung zur Befähigten Person für die Prüfung der inneren Erdung von Stahlbetonbauwerken erfüllt und die Funktionsausbildung erfolgreich absolviert worden sein.

Bei der Abnahme der Bahnerde ist dem Abnahmeprüfer das Abnahmeprotokoll für die innere Erdung vorzulegen.

Äußere Erdungsverbinder sind in Absprache mit den Betreiber entsprechend Ebs 15.03.17 auszuführen.

Schraubverbindungen der Bahnerdung müssen für Inspektionszwecke sichtbar angeordnet werden.

Die Gesamterdungsmaßnahmen sind von einem EBA anerkannten Abnahmeprüfer vor Inbetriebnahme abzunehmen.

Die Anschlüsse der äußeren Erdung müssen jederzeit frei zugänglich sein.

Die Erdungsbuchsen sind nach dem Ausschalen zu reinigen.

Wenn die Wirksamkeit der Schutzmaßnahmen Bahnerde/Fundamenterde nicht ausreichend ist, muss ein Tiefenerder eingesetzt werden.

Verbindungen

Die übrige Bewehrung ist mit den Erdungseisen zu verrödeln !

- Betonstabstahl/Betonstabstahl



- Betonstabstahl/Anschweißlasche oder Bandstahl

- Preßkabelschuh

- Erdungsplatte

Alle Rundstahlerder Ø16 mm sind farblich zu Kennzeichnen

Alle Bewehrungseisen sind untereinander und mit den Erdungseisen Ø16 bzw. den Banderdern 50x4 mm im Abstand von ca. 30 cm mit Rödeldraht gut an die Bewehrung zu binden.

Erdungseisen sind durchgehend kurzschlussstromfest zu verschweißen. Die Schweißverbindungen sind mit einer Schweißnahtlänge von mindestens 2x45 mm bei einer Wurzelnahtstärkevon 4 mm durchzuführen.

Alternativ zum Rundstahlerder Ø16 mm kann ein Bandstahlerder 50x4 benutzt werden.

Betonüberdeckung der Erdungseisen 5 bis 10 cm.

Plan im DB_Ref-System erstellt !

Sämtliche DB- und BMV-Richtzeichnungen sind zu beachten!

Alle Maße und Höhenkoten sind vor Baubeginn zu überprüfen !

Die geometrischen Abmessungen der Bauteilesind den entspr. Schal- und Bewehrungsplänen zu entnehmen.

Kurzschlußstrom größer 15 kA
kleiner 25 kA

Legende:
- Bestand
- Planung
- Erdung

zugehörige Pläne:
Schalplan Tiefbahnsteig - V402_330000_B1--000_PSC_F04_--_1---_--_F
Schalplan WIB Gl. 15 - V402_330000_B1--000_PSC_F01_--_1---_--_F
Schalplan WIB Gl. 16 - V402_330000_B1--000_PSC_F02_--_1---_--_F

"gültig nur für die Ausschreibung"

Stand: 10.10.2024

Index	Art der Änderung	Datum	Name	Unterschrift
i				
h				
g				
f				
e				
d				
c				
b				
a				

Bauherr: DB InfraGO AG, Bahnhofsmanagement Im Hauptbahnhof, 60326 Frankfurt a. Main

Bauherrenvertretung / Projektleitung: DB InfraGO AG, Fm Masterplan 21, I.SPG 21, Taunusstraße 45-47, 60326 Frankfurt a. Main

Bautechnischer Prüfer gemäß VV BAU bzw. Planprüfer gemäß VV BAU STE

Eisenbahn-Bundesamt (EBA)

Projekt
Hauptbahnhof Frankfurt (Main)
Erneuerung Gleisbrücken Gleis 15 und Gleis 16

Projekt-Nr. G.011511031

Übersicht



Planungsphase	Ausführungsplanung	Strecke	Kassel-Frankfurt / a. M.
Planbezeichnung/ Planinhalt	Erdungsplan	Streken-Nr.	3900
Planart/ SAP PM-Equipmentnr.	Grundriss, Draufsicht, Ansichten	Stations-km	199,500
Plannummer	V402_330000_B1--000_PEP_F01_--_1---_--_F		

Maßstab 1:50 | Bahnhofs-Nr. 1866 | Koordinatensystem DB_REF | Höhensystem DB_REF

Planersteller: Vössing Ingenieurgesellschaft mbH, Hahnstraße 40, D - 60528 Frankfurt am Main, +49 (0) 69/73 80 31-0, www.voessing.de
Angelchev 10.10.24

Bauvorlageberechtigter (BVB) gemäß VV BAU / VV BAU-STE
Freigabe der Ausführungsunterlagen gemäß Freigabeschreiben vom _____ Freigabe Nr.: _____

Projektverantwortlicher als Vertreter der Eisenbahnen des Bundes (EdB)

Planersteller (Gleichstellung) Plan gleichgestellt mit Freigabe-Nr.: _____ des Bauvorlageberechtigten vom _____

Die Übereinstimmung mit der Bauausführung wird bestätigt

Auftragnehmer Bau

Bauüberwacher Bahn (BÜB) gemäß VV BAU/VV BAU-STE

Die Übernahme der handrevidierten Eintragungen in die CAD-Grundlage wird bestätigt

Auftragnehmer Bau

Bearbeitung CAD

	Datum	Name(Druckschrift)
gez.	10/24	Kimpel
gepr.	10/24	Angelchev

Format: 841x1160 (0.98 m²)

Bearbeiterin: Kimpel
Erstellungsdatum: 11.10.2024
Dateiname: V402_330000_B1--000_PEP_F01_--_1---_--_F
Pfad/Datei: M:\Projekte\Gleisbrücken 15-16\50_AusführungsUP_Planung_HBGB_CAD\SW\GLS-15-16.dwg

CAD-Datenkennung: GLS-15-16.dwg